

STUDIO DI FATTIBILITÀ LINEE GAS

Via	Lunghezza (m)	Nuclei familiari	Rapporto Lunghezza/nuclei familiari	Verifica	N. minimo allacci
Cavallara	793,00	34	23,32	< 30 m OK	26
Cupa	525,00	18	29,17	< 30 m OK	17
Petrone	1121,50	63	17,80	< 30 m OK	37
Annunziata / SP 152 (località Volla) SP 276	2657,50	45	59,06	NO	88
Pasciguido Pontemulitto / Via delle Pantane SP 152 Località Ruscito	4795,00	79	60,70	NO	159
Località Cesarelle (parte di Pasciguido Pontemulitto)	1420,00	29	48,97	NO	46
Via delle Pantane / SP 152 Località Ruscito Da PIGNATARO	3800,00	101	37,62	NO	126